

Απαντήσεις σε αίτημα διευκρινίσεων για το συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού για την λειτουργική αναβάθμιση και αξιοποίηση του χώρου της Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ/ΕΙΕ» και κωδικό 2019/ΕΚΤ02

Διευκρίνιση 1: Μονογραμμικό σχέδιο ηλεκτρικού πίνακα ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ.

Διευκρίνιση 2: Μονογραμμικό σχέδιο ηλεκτρικού πίνακα ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ RACK.

Απάντηση σε διευκρινίσεις 1 & 2:

Δεν υφίστανται διαθέσιμα γραμμικά σχέδια πινάκων παρά μόνο ο τελικός αριθμός ρευματοδοτών και θέσεων δικτύου στα σχέδια ΕΜ. Οι πίνακες θα πρέπει να διαστασιολογηθούν και να κατασκευαστούν σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή της διακήρυξης, την ισχύουσα νομοθεσία και θα πρέπει να καλύπτουν κατ' ελάχιστον 1,5 φορές τις απαιτούμενες ανάγκες όπως αναγράφονται στα προαναφερθέντα σχέδια.

Διευκρίνιση 3: Θέση των παραπάνω πινάκων.

Απάντηση σε διευκρίνιση 3:

Οι προβλεπόμενες θέσεις τους είναι αντίστοιχα σε κάθε όροφο ακριβώς πάνω από την θέση του Rack (στο υπόγειο) πίσω από το φρεάτιο ανελκυστήρα.

Διευκρίνιση 4: Μάρκα και τύπος υπάρχοντος τηλεφωνικού κέντρου.

Απάντηση σε διευκρίνιση 4:

Το τηλεφωνικό κέντρο είναι της εταιρείας MD110 Mitel (Ericsson) με εγκατεστημένο MX-ONE Telephony Server.

Ο ανάδοχος του έργου θα συνεργαστεί με την τεχνική υπηρεσία του ΕΙΕ που είναι υπεύθυνη για την καλή λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, καθώς και με την αντιπρόσωπο εταιρεία IEN της Ericsson στην Ελλάδα που παρέχουν τεχνική υποστήριξη στο ΕΙΕ για το τηλεφωνικό κέντρο.